

STAROSTWO POWIATOWE W BIŁGORAJU  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  
ul. Kościuszki 87  
23-400 Biłgoraj  
tel.: (84) 688-20-29

Biłgoraj, dnia 26.08.2016

Znak sprawy: GK.6630.225.2016

### PROTOKÓŁ NR 225.2016 z narady koordynacyjnej

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **mgr inż. Andrzej Żychowski – Kierownik Wydziału GK**  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe przewodniczącego)

Przedmiot narady: Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa.

Lokalizacja sieci/przyłącza: gm. POTOK GÓRNY, Potok Górny dz. 1612, 1611, 1610, 1608, 1607, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270

Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej  
23-423 POTOK GÓRNY  
Potok Górny 116

Data zlecenia: 24.08.2016

Data wpływu: 24.08.2016

Sposób przeprowadzenia narady: zebranie podmiotów, komunikacja elektroniczna.

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej, w dniu: 26.08.2016, po dokonaniu wglądu do dokumentacji projektowej, uzgodniono sytuowanie projektowanej sieci przy zachowaniu uwag i zaleceń wniesionych do uzgadnianego projektu.

Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 26.08.2016 oraz stanowiska uczestników narady.

Lp.	Imię i nazwisko osoby reprezentującej uczestnika narady	Podmiot reprezentowany przez uczestnika narady lub informacja o przyczynach uczestnictwa	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
1.	Mirosław Daniłowicz	Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju		Podmiot nieobecny
2.	Tadeusz Żmijan	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu	NIE DOTYCZY	
3.	Marian Adamek / Józef Horecki	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Placówka Dystrybucji Gazu Biłgoraj	Bez uwag	
4.	Urszula Czerw / Józef Książek	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Inspektorat w Biłgoraju	BEZ UWAG	
5.	Jarosław Żołdak	PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zamość	bez uwag	Lil
6.		Urząd Gminy Potok Górny		Podmiot nieobecny
7.	Ireneusz Bartyka	Orange Polska S.A.	Uzgodnione środkami komunikacji elektronicznej	brak podpisu

**Stanowisko podmiotu wniesione do protokołu uzgodnionego drogą elektroniczną:**

*„Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią teletechniczną wykonywać ręcznie. Chronić urządzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i normy zakładowej TP: ZN-96 TP S.A.-004/T oraz powiązanymi z nią normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami”.*

**z up. STAROSTY**

mgr inż. Andrzej Zychowski

.....Kierownik Wydziału Geodezji.....  
(imię, nazwisko, stanowisko, funkcja, przebieg służby)

**Uwagi i zalecenia:**

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia.
2. Na odcinkach gdzie występuje uzbrojenie podziemne wykopy należy wykonać ręcznie z zabezpieczeniem i pod nadzorem właściwych zarządców sieci.
3. Przy robotach ziemnych chronić znaki geodezyjne przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia inwestor zobowiązany jest do ich odtworzenia na własny koszt podczas pomiaru powykonawczego.
4. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust.1 punkt 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 poz. 1409) podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Kwituję odbiór kopii niniejszego protokołu i .... egz. uzgodnionego projektu

.....  
(data i podpis)